




# Hotel Dario II

C/ Franco, 12  
27003 Lugo  
Teléfono y Fax: 982 203 483  
Email: hoteldario@telefonica.net



## INFORMACIÓN GENERAL

Situado en la preciosa ciudad de Lugo. El hotel tiene un carácter familiar en el que se combina el trato amable y cercano a los clientes con los mejores y más modernos servicios.

## ACCESIBILIDAD FÍSICA

### Entorno inmediato al establecimiento

- El hotel está en una zona llana, con aceras amplias y despejadas de obstáculos.

### Acceso

- La entrada al hotel tiene un pequeño escalón de subida de 5 cm de altura.
- Hay dos puertas, la 1ª es de apertura manual, parcialmente acristalada, de doble hoja, con un ancho libre de paso de 69 y 91 cm respectivamente. La 2ª puerta es de vidrio, automática y mide 1,20 m de ancho. Existe un felpudo entre ambas puertas anclado al suelo.

### Recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,35 m, no adaptado a personas usuarias de silla de ruedas.

### Habitación adaptada (Nº 107)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Están en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada mide 80 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 76 cm.
- La cama tiene una altura de 56 cm, se accede a esta por el lado derecho, por un espacio de 52 m de ancho y por el lado izquierdo, por uno de 80 cm.
- Las puertas de los armarios son correderas. Las baldas están situadas a una altura entre 58 cm y 1,80 m.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama.

### Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia el interior y mide 80 m de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

### Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el frente de 1,10 m y por el lado izquierdo de 2,10 m. El asiento está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 76 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo y una fija en el derecho a 62-79 cm de alto y con una separación entre ambas de 82 cm.

### Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 70 cm de alto y 50 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,24 m, el resto de los accesorios del baño están a la misma altura.

### Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación frontal de 2,08 m.
- El plato de la ducha es antideslizante y está al mismo nivel que el del resto del cuarto de baño.
- No dispone de asiento de ducha homologado.
- La ducha dispone de barra de apoyo horizontal a 1 m de altura, situada en la pared contraria a la grifería.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 1,16 m.

### Aseo adaptado en zona común

- El hotel cuenta con 1 aseo adaptado en zona común, situado en la planta 1ª y con itinerario accesible utilizando el ascensor.
- La cabina es independiente del resto y está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta se abre hacia el interior y mide 81 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

### Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 90 cm de ancho por el lado derecho y por el frente de 1,56 m. El asiento está situado a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 77 cm.

- Tiene una barra de apoyo abatible en lado derecho y una fija en el izquierdo situadas a 63-79 cm de altura.

#### Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 72 cm de alto y 45 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,27 m.

### ACCESIBILIDAD VISUAL

#### Acceso

- La entrada al establecimiento tiene un escalón de subida de 5 cm de alto, cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.
- La puerta automática es de vidrio y no está señalizada con franjas horizontales de color contrastado, pero sí con el logotipo del hotel.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

#### Habitación estándar (nº105)

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- La ducha tiene un escalón y dispone de mampara.

- El número de las habitaciones se ha señalado en grandes caracteres pero sin suficiente contraste de color.

### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

#### Habitación estándar

- Existe conexión a Internet.
- La TV tiene decodificador de teletexto y puede programarse como despertador.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- No dispone de información escrita de los servicios prestados.

#### Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre".

#### Señalización

- El hotel no dispone de rótulos que señalen la ubicación de las distintas estancias y servicios.

#### Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Ascensor	Todas las plantas	Accesible hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: 94 cm-1,04 m. Ancho de la puerta: 81 cm. Ancho y fondo de cabina: 81 cm x 1 m. Altura de los botones de mando: Entre 1,05 y 1,20m. Altura del pasamanos: 89 cm. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras: No. Botones con números en altorrelieve: Si. Botones con números en braille: Si. Cabina con señales visuales: Si. Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No.
Aparcamiento	Planta -1	Accesible por ascensor	Hay una plaza reservada para Personas con Movilidad Reducida. Ancho plaza adaptada: 3,10 m. Largo plaza adaptada: 5 m. Está señalizada en el pavimento con el Símbolo Internacional de Accesibilidad.
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: Si. Pasamanos: Si.
Salón de reuniones	Planta 1ª	Accesible con ascensor	Ancho de la puerta: 80 cm. Altura de mesa: 73 cm. Altura bajo mesa: 66 cm. Ancho bajo mesa: 67 cm. Fondo bajo mesa: 69 cm.